

Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
Комисија за јавну набавку
Број: 404-7/2015-4
09.03.2015.године
Б А Б У Ш Н И Ц А

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питање по ЈН бр. 404-7/2015-4 – реконструкција топлотног омотача и замена столарије прозорских отвора на згради Општине Бабушница

Поштовани,

На основу члана 63. Ставови 2. И 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12) достављамо Вам одговор на постављена питања по ЈН бр. 404-7/2015-4 – реконструкција топлотног омотача и замена столарије прозорских отвора на згради Општине Бабушница.

Питање 1.

„Nameravamo da dostavimo ponudu za izvodjenje radova na rekonstrukciji toplotnog oмотaca i zamene prozorskih otvora na zgradi Opштine Babusnica, pa nam u delu tenderske dokumentacije-opis radova nije dovoljno jasna sledeca pozicija:

U delu radovi na rusenju, pozicija 2.6, da li opis podrazumeva obijanje maltera i bavalit premaza sa 100% povrсine fasade ili samo ostecenih delova. Smatramo da za poziciju oblaganje fasade postavljanjem izolacije od mineralne vune nije neophodno da se obija celokupna povrсina stare fasade.“

Одговор :Потребно је , како и стоји у конкурсној, уклањање постојеће фасаде објекта (малтер и бавалит премаз) укупне површине 1140 метара квадратних. Зграда је старијег датума и потребно је уклањање целокупне фасаде.

Комисија за јавну набавку број 404-7/2015-4