ОПШТИНА БАБУШНИЦА
ОПШТИНСКА УПРАВА

Примљено 25 JUL 2016			
Орган	Број	Прилог	Вредност
02	330-0	1/0/0	

JKP " Komunalac" Babušnica
Ul. 7 Juli, br.20
18 330 Babušnica
Broj: 1134
Datum: 19.7.2016. god.

Republika Srbija
Opština Babušnica
Opštinska uprava
Odeljenje za privredu i finansije
Odsek za privredu, urbanizam,
komunalno stambene, imovinske i
inspekcijske poslove

PREDMET: Uslovi za izradu Plana detaljne regulacije "Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Babušnica"

Na osnovu zahteva Opštine Babušnica, Opštinska uprava, Odeljenje za privredu i finansije, Odsek za privredu, urbanizam, komunalno stambene, imovinske i inspekcijske poslove broj 350-6/2016-02, od 27.6.2016. godine, zavedenog u JKP "Komunalac" Babušnica pod brojem 1129 od 19.7.2016. godine, za potrebe izdavanja uslova za izradu Plana detaljne regulacije " Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Babušnica ", kojim je obuhvaćeno više delova katastarskih parcela i to kp.br. 2112, 2108, 2110, 2109, 2106, 2500 (Reka Lužnica), 2158, 2159, 2130, 2157, 2145, 2155, 2156, 2154/1, 2153, 2151, 2243, 2242, 2244, 2245, 2246, 2247 i 224. ukupne površine 1.03 ha sve u KO Draginac, naselje Draginac, Opština Babušnica. Investitor izrade PDR-a je Opština Babušnica, Ulica Ratka Pavlovića br.1, Babušnica. Po ovom zahtevu izdaju se sledeći

USLOVI

za izradu Plana detaljne regulacije "Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Babušnica"

Na predmetnim parcelama predviđa se izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda . Predvidjaju se dva varijantna rešenja i to prečišćavanje SBR tehnologijom ili biodisk tehnologijom. Sabirni kolektor fekalne kanalizacije do parcele sa krajnje severoistočne granice, odakle se vodi do I faze prečišćavanje u zavisnosti od odabranog tehnološkog rešenja.

Takodje se mora predvidvideti objekta za smeštaj radnika obezbedjenja koji mora biti priključen na kanalizacioni sistem i obuhvaćen prečišćavanjem kao i priključen na javnu vodovodnu mrežu i to prečnikom cevi Ø 3/4" i to od puta IIA reda br. 223 duž pristupne saobraćajnice za Postrojenje do novoformirane parcele za izgradnju ovog objekta. Postojeći vod je prečnika 3".

Do parcele se mora dovesti vod javne vodovodne mreže odgovarajućeg prečnika za zadovoljenje potreba za izgradnju protivpožarnog sistema za šta je neophodno povećanje prečnika postojeće javne vodovodne mreže do zakonom predviđenog prečnika i pritiska u cevi.

Važenje uslova za izradu Plana detaljne regulacije " Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Babušnica " u Babušnici je do završetka postupka privođenja nameni predmetnih parcela.

NAKNADE: U postupku izrade planskih dokumenata podnosilac (Opština Babušnica) oslobođen je obaveze plaćanja naknade.

Obradio:
ruk. teh. službe
Gradimir Krstić spec. struk. inž. građ.

JKP "Komunalac" Babušnica
direktor
Miodrag Kostić, dipl. ing. građ.