

Република Србија  
ОПШТИНА БАБУШНИЦА  
Комисија за јавну набавку  
Број: 404-7/2015-4  
06.03.2015.године  
БАБУШНИЦА

## СВИМ ПОНУЂАЧИМА

**ПРЕДМЕТ: Одговор на постављена питање по ЈН бр. 404-7/2015-4 – реконструкција топлотног омотача и замена столарије прозорских отвора на згради Општине Бабушница**

Поштовани,

На основу члана 63. Ставови 2. И 3. ЗЈН („Службени гласник РС“ 124/12) достављамо Вам одговор на постављена питања по ЈН бр. 404-7/2015-4 – реконструкција топлотног омотача и замена столарије прозорских отвора на згради Општине Бабушница.

Питање 1.

“- прозор ходника 130/150  
Светларник од ПВЦ профила са 9 поља, димензије сваког 63/50см... “  
- Укупан zbir ovih polja u strukturi 3 x 3 polja daje dimenziju 189cm/150cm, a ne 130cm/150cm pa Vas molim da nam to razjasnite.

Одговор : Поткрала се грешка . Треба да стоји „Svetlarnik od PVC profila sa 6 polja, dimenzije svakog 65/50cm bez mogućnosti otvaranja ili kipa. Воја профила бела.“ Биће исправљено.

Питање 2.

“- степенишни светларник 130/180  
Светларник од ПВЦ профила са 6 поља, дименазија сваког 65/60см од којих су средња два поља отклопно заокретни прозори док су остали осам...”  
- Da li se element deli na 6 ili 10 polja I koje su dimenzije I struktura elementa I polja unutar njega ukoliko se deli na 10 polja?

Одговор :Техничка грешка, треба да стоји „Svetlarnik od PVC profila sa 6 polja, dimenzija svakog 65/60cm od kojih su srednja dva polja otklopno zaokretni prozori dok su ostala četiri polja bez mogućnosti otvaranja i kipa. Boja profila bela. (list 6 u šemi stolarije). Биће исправљено у новој верзији конкурсне.

### Питање 3.

"- светларник истуреног дела Полукружни светларник 460/250cm од ПВЦ профила са 5 поља, димензија поља 92/250cm од којих су друго и четврто поље отклопно заокреtnи прозори..."

- Maksimalno moguća visina polukruga za širinu njegove osnove od 460cm je 230, a ne 250cm, pa Vas molim da nam još jednom potvrdite ili definišete visinu istog.

- Da li su i krila prozora u otvarajućim poljima lučna ili se ta polja pregrađuju prečkama pa im je gornji deo bez krila, neotvarajući, a u donjem se nalazi pravougaono krilo prozora?

- Da li možete molim Vas da nam pošaljete tehnički crtež, izgled, šemu bar ove pozicije iz zahteva?

Одговор : У шеми столарије ( лист 8) је нацртано тачно како изгледа ова позиција па упућујемо потенцијалног понуђача на то. Консултовали смо пројектанта и у вези те позиције нам је дао додатну напомену „ Лук светларника је сачињен од 5 правоугаоних поља.Нема закривљених делова, сва поља су правоугаона. Дозвољено је да поља која се отварају буду из два дела , где је доњи део неотварајући , а горњи део буде отклопно заокреtnи прозор.

### Питање 4.

. "- спољна споредна улазна врата

...са сигурносном бравом од профила са стандардним оковима..."

- Da li je brava koju želite standardna tzv. petozatvorna ili neka druga sa posebnim sistemom zaštite ili je u pitanju tzv. antipanic brava?

Одговор 4 : Није потребан посебан степен заштите, значи брава треба да буде стандардна.

Комисија за јавну набавку број 404-7/2015-4